







Baubabschnitt	Legende:				Messungen													Luftfeuchtigkeit (%)	Probenvolumen (m³)	Probenmedium
			Wert < 300		Temperatur in °C			PCB-Leitkongenere [ng/m³]												
			Wert 300 - 3000		Raum	Außen	Summe PCB + 5	118	28	52	101	153	138	180						
		Wert >3000		Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie < BG kleiner Bestimmungsgrenze																
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB + 5	118	28	52	101	153	138	180	Luftfeuchtigkeit (%)	Probenvolumen (m³)	Probenmedium	
4	23.03	01	70	Seminarraum	26.09.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,7	12,0	165	<2	9,1	15	6,4	2,6	<2	<2	45,7	1,010	Florisil
4	23.03	02	60	Bibliothek	19.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,3	20,2	300	<2	15	26	12	4,1	2,7	<2	67,0	1,010	Florisil
4	23.03	02	62	Büro	19.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,3	20,2	185	<2	7,3	13	10	4	2,7	<2	67,6	1,000	Florisil
4	23.03	02	64	Kopierraum	19.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,4	20,2	245	<2	9,9	18	12	5,3	3,5	<2	67,3	1,025	Florisil
6	23.12	00	41	Büro	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,1	20,1	120	<2	6	13	4,9	<2	<2	<2	61,2	1,045	Florisil
6	23.12	00	42	Labor S1	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,3	20,1	270	<2	6,1	16	19	7,5	4,9	<2	62,8	1,044	Florisil
6	23.12	00	43	Büro	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,1	20,1	75	<2	3,7	6,4	4,5	<2	<2	<2	60,9	1,045	Florisil
6	23.12	00	44	Chemie-Labor S1	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,4	20,1	300	<2	5,6	15	23	10	6,2	<2	60,9	1,045	Florisil
6	23.12	00	45	Büro	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,1	20,1	260	<2	10	22	17	3,4	<2	<2	61,2	0,973	Florisil
6	23.12	00	45	Büro	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,1	20,1	126	<1,5	3,7	11	8,8	1,7	<1,5	<1,5	61,2	1,045	Florisil
6	23.12	00	46	Tier-OP	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,2	20,1	26	<2	<2	2,5	2,6	<2	<2	<2	60,6	1,045	Florisil
6	23.12	00	47	Büro	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,1	20,1	165	<2	7,2	14	9,8	2,4	<2	<2	61,1	1,044	Florisil
6	23.12	00	48	Verhaltensmessraum	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,2	20,1	430	<2	17	31	26	7,6	4,6	<2	60,8	1,045	Florisil
6	23.12	00	49	Büro	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	23,1	20,1	170	<2	4,7	13	13	3,4	<2	<2	62,0	1,045	Florisil
6	23.12	01	41	Labor	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	24,9	23,8	325	2,1	9,2	24	19	8,2	4,9	<2	47,9	1,045	Florisil
6	23.12	01	42	Büro	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	24,8	23,8	205	<2	7,8	20	10	3,1	<2	<2	48,1	1,045	Florisil
6	23.12	01	42B	Sitzungsraum	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	24,6	23,8	155	<2	6,1	14	8,3	2,3	<2	<2	47,4	1,045	Florisil
6	23.12	01	43	Vorraum	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	24,9	23,8	175	<2	3,7	8,8	13	5,5	3,7	<2	48,7	1,045	Florisil
6	23.12	01	43A	Labor	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	24,9	23,8	180	<2	4,3	10	14	5,1	2,3	<2	48,4	1,045	Florisil
6	23.12	01	43B	Labor	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	24,9	23,8	235	<2	4,1	11	17	9,2	5,5	<2	48,6	1,045	Florisil
6	23.12	01	44	Versuchsraum/Labor	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	24,6	23,8	260	2,1	5,8	14	18	8,7	5,4	<2	47,9	1,065	Florisil
6	23.12	01	45	Vorraum	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	25,2	23,8	100	<2	2,7	6	6,1	3,4	2,2	<2	47,0	1,045	Florisil
6	23.12	01	45A	Labor	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	24,7	23,8	155	<2	3,4	8,9	9,3	5,3	3,6	<2	49,2	1,045	Florisil
6	23.12	01	45B	Labor	18.07.20	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	25,1	23,8	350	3,1	8,5	20	21	12	8,1	<2	47,9	1,045	Florisil