



Legende Primärquellenentfernung (PQE):

Alter Messwert, soweit vorhanden
 Neuer Messwert
 <BG=unter Bemessungsgrenze


Messwert	< 300 ng/m ³
Messwert	300 - 3000 ng/m ³
Messwert	> 3000 ng/m ³

Aktuelle Raumluftwerte nach Fertigstellung Primärquellenentfernung (PQE) - PCB Bauabschnitt 5 23.02.02 Süd

Düsseldorf, den 04.10.2012


Süd
 2302.02

Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	05
				04
				03
				02
				01
				Index



**Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Düsseldorf**

Eduard-Schulte-Straße 1
D - 40225 Düsseldorf
 Telefon: 0211 / 61707 - 0
 Telefax: 0211 / 61707 - 444
 E-Mail: d.poststelle@blb.nrw.de
 Internet: www.blb.nrw.de



Planbezeichnung/Darstellung	Bauzeit / Trakt:	23.02
Aktuelle Raumluftwerte nach Fertigstellung Primärquellenentfernung (PQE) - PCB Bauabschnitt 5	Geschoss / Anlage:	02
	Planinhalt:	GRUNDRISS
Dienstag: K:\apl_60_D-HHJ\23.00_Projekt_PCB\90_Plan_Cad_Model\Messwertgegenüberstellung	Planart:	Bestand
Modell-Name: Messwert_2300_02.dwg	Plottstabelle: NRW_SW-100.atb	Fachbereich: (A) Hochbau
Layout-Name: 2302_02_Süd_A3	Gezeichnet: KoV	Blatt-Nr.: 01
Entwurfsverfasser (gem. §70 BauO NRW):		Blattgröße: 594/841
		Plottdatum: 04.Okt.2012 11:04
		Index: 00