

Legende Primärquellenentfernung (PQE):

Alter Messwert, soweit vorhanden

Neuer Messwert

<BG=unter Bemessungsgrenze

Messwert < 300 ng/m³

Messwert 300 - 3000 ng/m³


Messwert > 3000 ng/m³

Aktuelle Raumluftwerte nach Fertigstellung Primärquellenentfernung (PQE) - PCB Treppenhäuser

- 23.02.U1
- 23.02.00
- 23.02.01


Düsseldorf, den 22.11.2012

				05
				04
				03
				02
				01
Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	Index



**Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Düsseldorf**

Eduard-Schulte-Straße 1
D - 40225 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 61707 - 0
Telefax: 0211 / 61707 - 444
E-Mail: d.poststelle@blb.nrw.de
Internet: www.blb.nrw.de



Planbezeichnung/Darstellung	Bauwerk / Trakt:
Aktuelle Raumluftwerte nach Fertigstellung Primärquellenentfernung (PQE) - PCB Treppenhäuser 23.02.U1/00/01	Geschoss / Anlage:
	Planimahl:

Dateipfad: K:\spg_50\Mocking\Wilemi\Projekt PCB-PQE\Plane\dwg\Treppenhäuser		Planart: Bestand	
Modell-Name: Messwerte_23_02_Treppenhäuser.dwg	Plotttitelzeile: NRW_SW-100.stb	Fachbereich: (A) Hochbau	
Layout-Name: A3_23_02_U1_00_01	Gezeichnet: Moe	Entwurfsverfasser (gem. §70 BauO NRW):	Blatt-Nr.: 01
Blattgröße: 594/841	Blattgröße: 594/841	Blattgröße: 594/841	Blattgröße: 594/841
Plottedatum: 22 Nov 2012 16:22	Index: 00		